



Edité le : 31/07/2023

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE LA MOTTE ST MARTIN

LA MOLLIERE  
38770 LA MOTTE ST MARTIN

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.  
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.  
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b>	LSE23-121710	<b>Analyse demandée par :</b>	Agence Régionale de Santé Rhône Alpes - 38032 GRENOBLE CEDEX 1
<b>Identification échantillon :</b>	<b>LSE2308-15495-2</b>		
<b>Nature:</b>	Eau de piscine		
<b>Point de Surveillance :</b>	PETIT BASSIN MOTTE ST MARTIN		<b>Code PSV : 000005468</b>
<b>Localisation exacte :</b>	PETIT BASSIN		
<b>Dept et commune :</b>	<b>38 MOTTE-SAINT-MARTIN (LA)</b>		
<b>Coordonnées GPS du point (x,y)</b>	<b>X : 44,9480171100</b>	<b>Y : 5,7182754600</b>	
<b>UGE :</b>	0665 - PISCINE MUNICIPALE MOTTE ST MARTIN		
<b>Type d'eau :</b>	PI - EAU DES BASSINS DES PISCINES		
<b>Type de visite :</b>	PI	<b>Type Analyse :</b> PISC	<b>Motif du prélèvement :</b> CS
<b>Nom de l'exploitant :</b>	PISCINE MUNICIPALE MOTTE ST MARTIN CENTRE VILLE 38135 LA MOTTE SAINT MARTIN		
<b>Nom de l'installation :</b>	PETIT BASSIN MOTTE ST MARTIN	<b>Type :</b> UDI	<b>Code :</b> 004526
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 28/07/2023 à 10h15 Réception au laboratoire le 28/07/2023 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / VOLPE Laëticia Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 28/07/2023

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Observations sur le terrain</b>								
Transparence (l'impidité) de l'eau	38PISC*	0	-	Observation visuelle				
Fréquentation instantanée du bassin	38PISC*	0	personnes	Observation visuelle				
Affichage sur site	38PISC*	OUI	-	Observation visuelle				
<b>Mesures sur le terrain</b>								

.../...

Edité le : 31/07/2023

Identification échantillon : LSE2308-15495-2

Destinataire : MAIRIE LA MOTTE ST MARTIN

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité		Références de qualité	
Température de l'eau	38PISC*	25.9	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0				#
pH sur le terrain	38PISC*	6.7	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0	6.9	7.7		#
Chlore total sur le terrain	38PISC*	4.30	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chloramines (chlore combiné)	38PISC*	0.60	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03		0.6		#
Chlore disponible	38PISC*	3.70	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	Méthode interne	0.03	2	5		#
Stabilisant du chlore (acide isocyanurique)	38PISC*	90	mg/l	Néphélométrie	Selon RODIER 8ème édition	10		75		#
<b>Analyses microbiologiques</b>										
Microorganismes aérobies à 36°C	38PISC*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			100	#
Escherichia coli	38PISC*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1		0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	38PISC*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1		0		#
Staphylocoques pathogènes à coagulase positive	38PISC*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF T90-412	1		0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	38PISC*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	1			0	#
Pseudomonas aeruginosa	38PISC*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 16266	1		0		#
<b>Analyses physicochimiques</b>										
<b>Analyses physicochimiques de base</b>										
Carbone organique total (COT)	38PISC*	1.4	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2				5 #
<b>Anions</b>										
Chlorures	38PISC*	56	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.1				250 #

38PISC\* ANALYSE (PISC) EAU DE PISCINE CHLOREE (ARS38-2022)

Eau de piscine conforme aux références de qualité fixées par l'arrêté du 26 mai 2021 pour les paramètres analysés

Eau de piscine non conforme aux limites de qualité fixées par l'arrêté du 26 mai 2021 pour les paramètres suivants :

- pH sur le terrain
- Stabilisant du chlore (acide isocyanurique)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

**(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)**

Virginie BORNU  
Responsable de laboratoire

