

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Édité le : 11/02/2026

MAIRIE DE LA MOTTE SAINT MARTIN

1 Espace Jean Magnat
La Mollière
38770 LA MOTTE ST MARTIN

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	SLA26-3346	
Identification échantillon :	SLA2602-2769-1	Analyse demandée par : ARS Rhône Alpes - DT de l'ISERE
Doc Adm Client :	ARS 38	
UGE :	0280 - COMMUNE DE LA MOTTE SAINT MARTIN	
Nom de l'exploitant :	MAIRIE DE LA MOTTE-SAINT-MARTIN	
Nom de l'installation :	VIVIER	Type : UDI
		Code : 002314
PSV :	0000005939	
Point de surveillance :	HAMEAU LE VIVIER	
Localisation exacte :	ROBINET BASSIN PUBLIC	
Département/Commune :	38 / MOTTE-SAINT-MARTIN (LA)	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,9561801000	Y : 5,7166152000
Nature:	Eau de distribution	
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Motif du prélèvement : CP	Type de visite : AA	Type Analyse : CNP
Prélèvement :	Prélevé le 09/02/2026 à 09h35	Réceptionné le 09/02/2026 à 15h06
	Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - BEAUVOIR Laurent	
	Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520	
	Conditions de prélèvements : ISN	
Traitement :	UV	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain Température de l'eau ou de mesure (in situ)	9.1	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015			25#
Analyses physicochimiques Métaux							
Cuivre total au 1er jet (*)	< 0.010	mg/l Cu	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	2.0	1.0	
Nickel total au 1er jet (*)	< 5	µg/l Ni	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	20		

.../...

SAVOIE ANALYSES

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 11/02/2026

Identification échantillon : SLA2602-2769-1

Destinataire : MAIRIE DE LA MOTTE SAINT MARTIN

Doc Adm Client : ARS 38

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Plomb total au 1er jet (*)	< 2	µg/l Pb	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	10		

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

(*bv) : paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7452, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Paramètre sans (*) ni (*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

François GENET
Responsable Qualité

